

1 PIĘTRO  
POMIESZCZENIE nr 121


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA

skala 1:50

- UWAGI:**
- Wszystkie gniazda i łączniki w pomieszczeniach montować w miejscach urządzeń istniejących i na wysokościach analogicznych do okutych wysokości ich umiejscowienia.
  - Nowe oprawy rastrowe montować w miejscach ściśle określonych niniejszym rysunkiem, celem spełnienia wymaganego nadżęzenia oświetlenia w pomieszczeniu.
  - Obliczono oświetlenie wykonano dla wysokości 302cm oraz płaszczyzny pracy 80cm ponad powierzchnią posadzki w pomieszczeniu
  - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; czystości powiny być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe do wykonywania robót.
  - Wykonać pomiary kontrolne, a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
  - W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe 4x24W. Oświetlenie powinno spełniać normę oświetleniową dla gabinetów lekarskich ( $E_{\#} > 500lx$  )

- LEGENDA:**
- łącznik świecznikowy
  - łącznik pojedynczy
  - wentylator kanałowy

**SPIS OPRAW:**  
1: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073: 610x650x100  
1AW: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073 AW 3h: 610x650x100



121	Gabinet polowej środkowej
35,20 m2	tarakt

H = 3,020m

KORYTARZ

do wyjścia →

PRZEBUDOWA GABINETÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO		Data: 12.2015	
Adres inwestycji: ul. Stępczyka 11, 14-500 Braniewo	POMIESZCZENIE nr 121		Nr rys
Inwestor: WSPŁ ZOZ, ul. Stępczyka 11, 14-500 Braniewo	INST. ELEKTR. I OŚWIETL.		E-6
Projektanci: mgr inż. Kamili Kyger, upr. nr WAM/0034/P00K/12			
upr. w specj. konstrukcyjno - budowlanej			