




1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE nr 114 i 115


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIELENIOWA

skala 1:50

- UWAGI:**
- Wszystkie gniazda i łączniki w pomieszczeniach montować w miejscach urządzeń istniejących i na wysokościach analogicznych do okutubnych wysokości ich umiejscowienia.
 - Nowe oprawy rastrowe montować w miejscach ściśle określonych niniejszym rysunkiem, celem spełnienia wymaganego nadżęzienia oświetlenia w pomieszczeniu.
 - Obliczono oświetlenie wykonano dla wysokości 302cm oraz płaszczyzny pracy 80cm ponad powierzchnią posadzki w pomieszczeniu.
 - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; czystości powiny być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe do wykonywania robót.
 - Wykonać pomiary kontrolne, a ich wyniki dotęczyć do dokumentacji wykonawczej.
 - W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe 4x24W. Oświetlenie powinno spełniać normę oświetleniową dla gabinetów lekarskich ($E_{\#} > 500lx$)

- LEGENDA:**
-  – łącznik świecznikowy
 -  – łącznik pojedynczy
 -  – wentylator kanałowy

SPIS OPRAW:
1: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073; 610x650x100
1AW: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073 AW 3h; 610x650x100



KORYTARZ

do wyjścia

PRZEBUDOWA GABINETÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO			Data: 12.2015	
Adres inwestycji: ul. Stępczyka 11, 14–500 Braniewo		POM. nr 114 i 115		Nr rys
Inwestor: WSPŁ ZOZ, ul. Stępczyka 11, 14–500 Braniewo		INST. ELEKTR. I OŚWIETL.		E–5
Projektowci: mgr inż. Kamili Kryger, upr. nr WAM/0034/P00K/12				
upr. w specj. konstrukcyjno – budowlanej				