

1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE nr 113


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA

skala 1:50

- UWAGI:**
- Wszystkie gniazda i łączniki w pomieszczeniach montować w miejscach urządzeń istniejących i na wysokościach analogicznych do okutych wysokości ich umiejscowienia.
 - Nowe oprawy rastrowe montować w miejscach ściśle określonych niniejszym rysunkiem, celem spełnienia wymaganego nadżerzenia oświetlenia w pomieszczeniu.
 - Obliczono oświetlenie wykonano dla wysokości 302cm oraz płaszczyzny pracy 80cm ponad powierzchnią posadzki w pomieszczeniu
 - Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; czystości powinny być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje branżowe do wykonawstwa robót.
 - Wykonać pomiary kontrolne, a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
 - W pomieszczeniach zastosowano oprawy rastrowe 4x24W. Oświetlenie powinno spełniać normę oświetleniową dla gabinetów lekarskich ($E_{\#} > 500lx$)

- LEGENDA:**
- łącznik świecznikowy
 - łącznik pojedynczy
 - wentylator kondiowy

SPIS OPRAW:
1: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073: 610x650x100
1AW: LUCClassic Medica n/ł T5 LLF B0.073 AW 3h: 610x650x100



KORYTARZ → do wyjścia

PRZEBUDOWA GABINETÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO		Data: 12.2015
Adres inwestycji: ul. Stępczyka 11, 14-500 Braniewo	POMIESZCZENIE nr 113	Nr rys
Inwestor: WSPŁ ZOZ, ul. Stępczyka 11, 14-500 Braniewo	INST. ELEKTR. I OŚWIETL.	E-4
Projektowali: mgr inż. Kamili Kryger, upr. nr WAM/0034/P00K/12 upr. w specj. konstrukcyjno – budowlanej		